

Ведомость значений контрольных измерений передаваемой мощности, напряжения и токовой нагрузки по ячейкам в летний замерный день 17.06.2015г.

№ п/п	наименование объекта	трансформатор тока	трансформатор напряжения	№ счетчика	часы	Мощность		напряжение В	ток		
						активная кВт	реактивная кварч/ч		фаза А А	фаза В А	фаза С А
1	ПС 110/6 кВ "УМЗ" Ввод-1, Т-1 ЗРУ-6кВ, 1сш, яч.13	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0036 Фаза «В» Зав.№ 0019 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0560 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35620918 Госреестр №32930-06	04-00	4 140.00	540.00	6.38	379.20	398.40	387.60
					10-00	7 308.00	2 916.00	6.01	819.60	778.80	792.00
					21-00	4 896.00	1 008.00	6.29	486.60	485.40	463.80
2	ПС 110/6 кВ "УМЗ" Ввод-2, Т-2 ЗРУ-6кВ, 2сш яч.35	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0046 Фаза «В» Зав.№ 0020 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0215 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35620836 Госреестр №32930-06	04-00	0.00	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
					10-00	0.00	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
					21-00	0.00	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
3	ПС 110/6 кВ "УМЗ" Ввод-3, Т-1 ЗРУ-6кВ, 3сш яч.14	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0051 Фаза «В» Зав.№ 0019 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0226 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35626724 Госреестр №32930-06	04-00	3 024.00	1 620.00	6.34	360.60	271.80	369.60
					10-00	4 932.00	3 672.00	5.99	666.00	629.40	595.80
					21-00	3 384.00	1 620.00	6.27	399.60	339.60	356.40
4	ПС 110/6 кВ "УМЗ" Ввод-4, Т-2 ЗРУ-6кВ, 4сш яч.36	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0048 Фаза «В» Зав.№ 0042 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0224 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35620984 Госреестр №32930-06	04-00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
					10-00	0.00	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
					21-00	0.00	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
5	ПС 110/6 кВ "Криуши" КРУН-6 кВ, Т-1 яч.17	ТВК-10 УХЛ-2 Кл.т.05; Ктт=600/5 Фаза «А» Зав.№ 00025 Фаза «С» Зав.№ 00520	НТМИ-6-66 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 2744	ПСЧ-4ТМ.05М Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 0607080485	04-00	36.46	102.97	6.28	8.35	9.38	13.76
					10-00	106.89	48.61	6.03	9.74	9.05	12.92
					21-00	58.12	94.91	6.23	9.35	8.78	13.78
6	ПС 110/6 кВ "Криуши" КРУН-6 кВ, Т-2 яч.12	ТВЛМ-10 Кл.т.05; Ктт=600/5 Фаза «А» Зав.№ 58531 Фаза «С» Зав.№	НТМИ-6-66 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 9066	ПСЧ-4ТМ.05М Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 0611081161	04-00	379.13	317.29	6.15	45.72	51.17	43.52
					10-00	470.64	290.37	5.96	54.98	58.48	51.34
					21-00	557.48	351.75	6.13	62.09	65.70	57.67
7	ПС 35/6 кВ "Красный Гуляй" ЗРУ-6кВ, 1сш яч.1	ТВ-35/10 Кл.т.3; Ктт=200/5 Фаза «А» Зав.№ 6229 Фаза «С» Зав.№ 6229	НАМИ_35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№ 202	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 0812100947	04-00	714.00	н/д	6.43	н/д	н/д	н/д
					10-00	988.00	н/д	6.10	н/д	н/д	н/д
					21-00	871.00	н/д	6.34	н/д	н/д	н/д
8	ПС 35/6 кВ "Заречная" ЗРУ-6кВ, 1сш яч.8	ТВ-35 Кл.т.05; Ктт=300/5 Фаза «А» Зав.№ 2578 Фаза «В» Зав.№ 2588	ЗНОМ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 0803115258	04-00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
					10-00	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
					21-00	0.00	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
9	ПС 35/6 кВ "Заречная" ЗРУ-6кВ, 2сш яч.20	ТВ-35 Кл.т.05; Ктт=300/5 Фаза «А» Зав.№ 2745 Фаза «В» Зав.№ 33489	ЗНОМ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 0803111010	04-00	66.34	94.69	6.88	0.52	0.50	0.46
					10-00	346.77	325.25	6.60	2.61	2.91	2.83
					21-00	58.24	73.02	6.81	0.53	0.55	0.45

Исполнитель:
Инженер по учету электроэнергии В.И.Баканов
тел. 27-48-68

Директор ООО "ГПП" В.К.Чекин

