



Ведомость значений контрольных измерений передаваемой мощности, напряжения и токовой нагрузки по ячейкам в зимний замерный день 21.12.2016 г.

№	Наименование объекта	Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии многофункц	часы	Мощность		напряжение кВ	ток		
						активная кВт	реактивная кварч/ч		фаза А А	фаза В А	фаза С А
1	ГПП 110/6 кВ Ввод-1, Т-1, ЗРУ-6кВ, 1сш, яч.13	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0036 Фаза «В» Зав.№ 0019 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0560 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35620918 Госреестр №32930-06	03-00	1 800,00	828,00	6,29	181,50	185,40	183,30
					09-00	3 852,00	1 836,00	6,07	404,40	416,40	404,10
					18-00	1 944,00	936,00	6,16	196,50	202,80	198,90
2	ГПП 110/6 кВ Ввод-2, Т-2, ЗРУ-6кВ, 2сш, яч.35	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0046 Фаза «В» Зав.№ 0020 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0215 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35620836 Госреестр №32930-06	03-00	5 544,00	1 944,00	6,26	479,70	583,80	516,00
					09-00	6 264,00	2 700,00	6,08	584,70	647,10	618,30
					18-00	5 040,00	1 764,00	6,15	492,00	507,90	462,60
3	ГПП 110/6 кВ Ввод-3, Т-1, ЗРУ-6кВ, 3сш, яч.14	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0051 Фаза «В» Зав.№ 0021 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0226 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35626724 Госреестр №32930-06	03-00	1 908,00	936,00	6,29	197,70	185,10	197,10
					09-00	4 104,00	2 592,00	6,08	389,70	418,20	444,30
					18-00	2 664,00	828,00	6,19	237,90	252,60	303,90
4	ГПП 110/6 кВ Ввод-4, Т-2, ЗРУ-6кВ, 4сш, яч.36	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0048 Фаза «В» Зав.№ 0042 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0224 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35620984 Госреестр №32930-06	03-00	684,00	576,00	6,31	87,00	81,30	77,10
					09-00	2 160,00	1 620,00	6,11	252,60	249,00	249,60
					18-00	1 008,00	576,00	6,19	107,10	104,70	101,70
5	ГПП 110/6 кВ "Криуши", КРУН-6 кВ, Т-1 яч.17	ТВК-10 УХЛ-2 Кл.т.05; Ктт=600/5 Фаза «А» Зав.№ 00025 Фаза «С» Зав.№ 00520	НТМИ-6-66 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 2744	ПСЧ-4ТМ.05М Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 0607080485	03-00	381,54	26,15	6,16	42,58	32,72	33,52
					09-00	598,51	279,91	5,99	69,89	60,92	57,62
					18-00	418,97	37,81	6,06	47,47	37,97	36,38
6	ГПП 110/6 кВ "Криуши", КРУН-6 кВ, Т-1 яч.12	ТВЛМ-10 УХЛ-2 Кл.т.05; Ктт=600/5 Фаза «А» Зав.№ 58531 Фаза «С» Зав.№	НТМИ-6-66 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 9066	ПСЧ-4ТМ.05М Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 0611081161	03-00	606,54	236,51	6,09	60,02	64,42	59,38
					09-00	821,99	273,13	5,95	88,22	86,53	80,76
					18-00	772,11	233,91	6,00	75,53	81,05	76,67
5	ПС 110/6кВ "Криуши", КРУН-6 кВ, яч.4	ТВЛМ-10 УХЛ-2 Кл.т.05; Ктт=300/5	НТМИ-6-66 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 2744	ПСЧ-4ТМ.05М Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 0604090878	03-00	420,94	194,65	6,21	45,10	44,90	40,57
					09-00	537,33	193,04	6,07	57,91	55,29	49,60
					18-00	615,21	201,11	6,11	62,35	61,29	58,69
6	ПС 110/6кВ "Криуши", КРУН-6 кВ, яч.8	ТВЛМ-10 УХЛ-2 Кл.т.05; Ктт=150/5 Фаза «А» Зав.№ 24969 Фаза «С» Зав.№ 29104	НТМИ-6-66 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 9066	ПСЧ-4ТМ.05М Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 0612080339	03-00	136,77	37,47	6,10	13,51	12,76	14,03
					09-00	153,82	30,14	5,95	13,76	14,75	16,47
					18-00	153,53	36,39	6,01	14,94	14,56	16,85
1	ПС 35/6 кВ "Красный Гуляй", ЗРУ -6 кВ, 1сш, яч.1	ТВ-35/10 Кл.т.3.0.; Ктт=200/5 Фаза «А» Зав.№ 6229 Фаза «С» Зав.№ 6229	НАМИ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№ 202	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812100947	03-00	1 012,55	610,56	6,47	83,45	85,54	88,06
					09-00	1 464,54	711,14	6,31	123,67	124,21	124,25
					18-00	1 392,78	683,49	6,33	112,63	110,58	116,36
8	ПС 35/6 кВ "Заречная", ЗРУ - 6 кВ, 1 сш, яч. 8	ТВ-35/10 Кл.т.3.0.; Ктт=300/5 Фаза «А» Зав.№ 2578 Фаза «С» Зав.№ 2588	ЗНОМ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0803115258	03-00	346,62	254,08	6,47	38,52	35,99	39,12
					09-00	583,64	330,07	6,29	57,61	55,54	59,22
					18-00	360,68	208,20	6,37	36,29	34,25	36,59
20	ПС 35/6 кВ "Заречная", ЗРУ - 6 кВ, 1 сш, яч. 20	ТВ-35/10 Кл.т.3.0.; Ктт=300/5 Фаза «А» Зав.№ 2745 Фаза «С» Зав.№ 33489	ЗНОМ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0803111010	03-00	31,97	30,85	6,32	3,41	4,99	4,94
					09-00	151,92	183,61	6,11	21,37	24,45	26,06
					18-00	24,94	29,72	6,20	3,38	4,01	4,14

Исполнитель: 
 Начальник ОУЭ О.К. Максимова
 тел. 8 (8422) 27-48-68

Директор ООО "ГПП"


 В.А. Сидоров

Расовые значения потребления активной мощности в зимний замерный день 21.12.2016 г.

Время	ПС Заречная 35/6 КРУН-6,3 кВ яч. 2 ООО "Система" кВт	ПС Заречная 35/6 КРУН-6,3 кВ яч. 5 ООО "Система" кВт	ПС Заречная 35/6 КРУН-6,3 кВ яч. 11 ООО "Система" кВт	ПС Заречная 35/6 КРУН-6,3 кВ яч. 24 ООО "Система" кВт	СУММА по Вводам ООО "Система" кВт	ПС Красный Гуляй 35/6 КРУН Б-6,3 кВ яч. 4 кВт	ПС Красный Гуляй 35/6 КРУН Б-6,3 кВ яч. 2 кВт	ПС Красный Гуляй 35/6 КРУН Б-6,3 кВ яч. 12 кВт	01_ГПП-110/6 Ввод_яч.13 АО "УМЗ" кВт	02_ГПП-110/6 Ввод_яч.35 АО "УМЗ" кВт	03_ГПП-110/6 Ввод_яч.14 АО "УМЗ" кВт	04_ГПП-110/6 Ввод_яч.36 АО "УМЗ" кВт	СУММА по Вводам АО "УМЗ" кВт
01:00	39,69	227,81	68,80	0,00	336,30	95,76	191,70	186,12	1764,00	5292,00	2088,00	684,00	9828,00
02:00	39,94	169,34	69,30	0,00	278,58	92,52	202,68	161,46	1764,00	5184,00	2088,00	684,00	9504,00
03:00	40,07	240,16	69,05	0,00	349,28	91,26	223,38	181,98	1800,00	5544,00	1908,00	684,00	9936,00
04:00	39,82	200,59	69,05	0,00	309,46	94,32	205,02	177,30	1836,00	5040,00	1980,00	972,00	9828,00
05:00	41,71	95,00	70,56	0,00	207,27	116,28	230,22	191,70	1908,00	5004,00	2448,00	972,00	10332,00
06:00	75,22	350,03	108,61	0,00	533,86	146,16	246,60	208,26	2160,00	5220,00	3780,00	1332,00	12492,00
07:00	69,68	418,32	110,63	0,00	598,63	169,56	271,44	263,34	3492,00	6156,00	4176,00	1944,00	15768,00
08:00	116,17	423,38	108,36	0,00	649,91	161,82	237,78	316,98	3996,00	5976,00	3996,00	1944,00	16200,00
09:00	126,88	340,70	113,15	0,00	580,73	154,08	261,90	291,60	3852,00	6264,00	4104,00	2160,00	16380,00
10:00	87,82	285,77	111,13	0,00	484,72	150,12	227,34	227,34	3780,00	5652,00	3884,00	1980,00	14796,00
11:00	96,01	324,07	103,32	0,00	523,40	155,70	232,56	281,16	3024,00	5580,00	3924,00	1800,00	14328,00
12:00	88,70	275,94	95,76	0,00	460,40	145,26	232,92	284,58	3744,00	5904,00	3528,00	1980,00	15156,00
13:00	93,74	232,85	96,77	0,00	423,36	156,24	264,06	265,86	3636,00	6120,00	3636,00	1944,00	15336,00
14:00	43,36	387,83	88,45	0,00	522,90	146,34	244,98	230,04	3528,00	5616,00	3420,00	1728,00	14292,00
15:00	40,07	409,50	88,45	0,00	538,02	154,62	240,12	240,66	2664,00	5832,00	3312,00	1224	13032,00
16:00	40,57	348,52	82,20	0,00	477,29	177,12	240,84	257,22	2304,00	5004,00	2664,00	1008	11052,00
17:00	42,59	301,90	82,15	0,00	426,64	199,62	248,40	295,38	2016,00	5616,00	2412,00	1008	10656,00
18:00	43,09	240,66	75,85	0,00	359,60	213,48	266,76	286,2	1944,00	5040,00	2664,00	1008	10656,00
19:00	43,09	238,64	72,32	0,00	353,05	205,38	277,92	299,52	1836,00	4896,00	2520,00	972	10224,00
20:00	44,34	219,49	73,08	0,00	337,30	199,62	250,38	288,72	1800,00	4932,00	2484,00	900	10116,00
21:00	52,29	245,70	114,41	0,00	412,40	161,28	227,52	227,52	1800,00	4608,00	2340,00	900	9648,00
22:00	43,47	317,27	120,20	0,00	510,93	124,20	211,86	204,3	1728,00	4752,00	1908,00	828	9252,00
23:00	42,34	317,27	114,16	0,00	473,77	108,90	191,34	166,14	1692,00	4896,00	1692,00	720	9000,00
24:00	42,34	317,27	114,16	0,00	473,77	108,90	191,34	166,14	1692,00	4896,00	1692,00	720	9000,00
Сумма	1 436,39	6 880,37	2 185,34	0,00	10 502,10	3 627,90	5 698,08	5 893,92	59 868,00	128 844,00	68 148,00	30 384,00	287 244,00

Исполнитель:
Начальник ОУС
тел.: 8 (8422) 27-48-68



Максимова О.К.

Директор ООО "ГПП"



Сидоров В.А.