

**Ведомость значений контрольных измерений передаваемой мощности, напряжения и токовой нагрузки
по ячейкам в летний замерный день 19.12.2018 г.**

№	Наименование объекта	Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии многофункц.	часы	Мощность		напряжение кВ	ток		
						активная кВт	реактивная кварч/ч		фаза А А	фаза В А	фаза С А
1	ГПП 110/6 кВ Ввод-1, Т-1, ЗРУ-6кВ, 1сш, яч.13	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0036 Фаза «В» Зав.№ 0019 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0560 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35620918 Госреестр №32930-06	03-00	792,00	612,00	6,43	87,30	90,60	84,00
					09-00	2 484,00	1 980,00	6,19	303,60	309,90	306,60
					18-00	1 512,00	900,00	6,29	154,20	165,90	159,90
2	ГПП 110/6 кВ Ввод-2, Т-2, ЗРУ-6кВ, 2сш, яч.35	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0046 Фаза «В» Зав.№ 0020 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0215 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35620836 Госреестр №32930-06	03-00	4 284,00	1 548,00	6,30	412,20	406,20	480,30
					09-00	6 696,00	3 024,00	6,06	615,60	720,30	732,30
					18-00	4 896,00	1 908,00	6,17	437,10	489,60	492,60
3	ГПП 110/6 кВ Ввод-3, Т-1, ЗРУ-6кВ, 3сш, яч.14	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0051 Фаза «В» Зав.№ 0021 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0226 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35626724 Госреестр №32930-06	03-00	2 124,00	1 332,00	6,37	257,40	202,50	265,80
					09-00	3 132,00	2 664,00	6,16	399,90	284,10	399,30
					18-00	1 836,00	1 260,00	6,26	202,20	178,80	211,50
4	ГПП 110/6 кВ Ввод-4, Т-2, ЗРУ-6кВ, 4сш, яч.36	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0048 Фаза «В» Зав.№ 0042 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0224 Госреестр №16687-02	МТ-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ 35620984 Госреестр №32930-06	03-00	1 548,00	936,00	6,34	169,50	164,40	163,80
					09-00	2 772,00	2 232,00	6,11	348,90	342,30	337,80
					18-00	1 800,00	1 152,00	6,21	189,90	190,50	183,90
5	ПС "Мелькомбинат" Т-1, ВЛ 110 кВ "Ульяновск- Цильна", яч. 13	ТОЛ-10 Кл.т.0,5.; Кт=600/5 Фаза «А» Зав.№75095 Фаза «С» Зав.№17341	ЗНОЛ-06-10 Кл.т.05; Ктт=110000/100 Зав.№2489, 1657, 3205	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0012062234	03-00	248,40	н/д	10,50	13,67	13,50	13,80
					09-00	517,20	н/д	10,00	29,90	29,80	30,00
					18-00	386,40	н/д	10,50	21,27	21,02	21,50
6	ПС "Мелькомбинат" Т-2, ВЛ 110 кВ "Ульяновск- Цильна", яч. 12	ТОЛ-10 Кл.т.0,5.; Кт=600/5 Фаза «А» Зав.№4150 Фаза «С» Зав.№7350	ЗНОЛ-06-10 Кл.т.05; Ктт=110000/100 Зав.№1640, 2359, 1237	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0012062743	03-00	158,40	н/д	10,50	8,72	8,65	8,85
					09-00	345,60	н/д	10,00	19,98	19,50	20,30
					18-00	216,00	н/д	10,50	11,89	12,00	11,85
7	ПС 35/6 кВ "Красный Гуляй", ЗРУ -6 кВ, 1сш, яч.1	ТВ-35/10 Кл.т.3.0.; Ктт=200/5 Фаза «А» Зав.№ 6229 Фаза «С» Зав.№ 6229	НАМИ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№ 202	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812100947	03-00	378,26	311,99	6,53	44,23	43,01	44,33
					09-00	646,16	365,84	6,41	67,72	66,13	68,40
					18-00	641,01	345,89	6,43	66,81	65,43	65,20
8	ПС 35/6 кВ "Заречная", ЗРУ - 6 кВ, 1 сш, яч. 8	ТВ-35/10 Кл.т.3.0.; Ктт=300/5 Фаза «А» Зав.№ 2578 Фаза «С» Зав.№ 2588	ЗНОМ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0803115258	03-00	145,73	176,98	6,00	19,91	21,72	21,77
					09-00	365,29	159,67	5,82	35,19	33,54	37,69
					18-00	308,39	41,22	5,94	26,27	25,95	28,79
9	ПС 35/6 кВ "Заречная", ЗРУ - 6 кВ, 1 сш, яч. 20	ТВ-35/10 Кл.т.3.0.; Ктт=300/5 Фаза «А» Зав.№ 2745 Фаза «С» Зав.№ 33489	ЗНОМ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № 0803111010	03-00	30,81	25,54	6,29	3,18	3,32	4,06
					09-00	161,77	105,07	6,08	14,79	18,25	19,47
					18-00	28,42	25,24	6,24	2,76	3,55	3,78

Директор ООО "ГПП"

В.А. Сидоров



тел. 8 (8422) 27-48-66

Handwritten signature