

**Ведомость значений контрольных измерений передаваемой мощности, напряжения и токовой нагрузки по ячейкам в зимний замерный день 20.12.2017 г.**

№	Наименование объекта	Трансформатор тока	Трансформатор напряжения	Счетчик электрической энергии multifunction	часы	Мощность		напряжение кВ	ток		
						активная кВт	реактивная кварч/ч		фаза А А	фаза В А	фаза С А
1	ГПП 110/6 кВ Ввод-1, Т-1, ЗРУ-6кВ, 1сш, <b>яч.13</b>	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0036 Фаза «В» Зав.№ 0019 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0560 Госреестр №16687-02	MT-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ <b>35620918</b> Госреестр №32930-06	03-00	1 116,00	1 008,00	6,51	125,70	140,10	131,10
					09-00	3 312,00	2 592,00	6,23	390,00	403,50	396,90
					18-00	1 404,00	1 044,00	6,36	147,30	159,30	158,10
2	ГПП 110/6 кВ Ввод-2, Т-2, ЗРУ-6кВ, 2сш, <b>яч.35</b>	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0046 Фаза «В» Зав.№ 0020 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0215 Госреестр №16687-02	MT-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ <b>35620836</b> Госреестр №32930-06	03-00	5 400,00	1 404,00	6,35	507,00	553,20	477,60
					09-00	6 372,00	2 124,00	6,12	627,90	694,80	649,50
					18-00	5 544,00	1 440,00	6,21	494,40	536,10	526,80
3	ГПП 110/6 кВ Ввод-3, Т-1, ЗРУ-6кВ, 3сш, <b>яч.14</b>	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0051 Фаза «В» Зав.№ 0021 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0226 Госреестр №16687-02	MT-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ <b>35626724</b> Госреестр №32930-06	03-00	1 764,00	1 260,00	6,46	198,30	180,00	196,80
					09-00	3 240,00	2 736,00	6,24	368,10	331,80	352,50
					18-00	2 160,00	1 296,00	6,34	246,30	212,70	243,00
4	ГПП 110/6 кВ Ввод-4, Т-2, ЗРУ-6кВ, 4сш, <b>яч.36</b>	ТШЛП-10 Кл.т.05; Ктт=3000/5 Фаза «А» Зав.№ 0048 Фаза «В» Зав.№ 0042 Госреестр №19198-05	НАМИТ-10-2 Кл.т.05; Ктт=6000/100 Зав.№ 0224 Госреестр №16687-02	MT-831 Кл.т.05S/1,0 Зав.№ <b>35620984</b> Госреестр №32930-06	03-00	684,00	504,00	6,41	79,20	76,80	74,10
					09-00	2 124,00	1 620,00	6,17	257,70	255,90	255,30
					18-00	1 152,00	684,00	6,27	122,40	120,30	117,30
5	ПС "Мелькомбинат" Т-1, ВЛ 110 кВ "Ульяновск-Цильна", <b>яч. 13</b>	ТОЛ-10 Кл.т.0,5.; Кт=600/5 Фаза «А» Зав.№75095 Фаза «С» Зав.№17341	ЗНОЛ-06-10 Кл.т.05; Ктт=110000/100 Зав.№2489, 1657, 3205	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № <b>0012062234</b>	03-00	103,20	н/д	10,50	1,40	1,40	1,40
					09-00	240,00	н/д	10,00	10,00	10,00	10,00
					18-00	186,00	н/д	10,50	7,30	7,30	7,30
6	ПС "Мелькомбинат" Т-2, ВЛ 110 кВ "Ульяновск-Цильна", <b>яч. 12</b>	ТОЛ-10 Кл.т.0,5.; Кт=600/5 Фаза «А» Зав.№4150 Фаза «С» Зав.№7350	ЗНОЛ-06-10 Кл.т.05; Ктт=110000/100 Зав.№1640, 2359, 1237	СЭТ-4ТМ.02.2 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № <b>0012062743</b>	03-00	139,20	н/д	10,50	5,50	5,50	5,50
					09-00	264,00	н/д	10,00	11,00	11,00	11,00
					18-00	157,20	н/д	10,50	6,20	6,20	6,20
7	ПС 35/6 кВ "Красный Гуляй", ЗРУ -6 кВ, 1сш, <b>яч.1</b>	ТВ-35/10 Кл.т.3.0.; Ктт=200/5 Фаза «А» Зав.№ 6229 Фаза «С» Зав.№ 6229	НАМИ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№ 202	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № <b>0812100947</b>	03-00	893,99	663,15	6,53	100,21	95,75	100,06
					09-00	1 247,76	722,60	6,34	133,37	128,59	132,60
					18-00	1 319,99	682,84	6,39	135,46	133,08	135,83
8	ПС 35/6 кВ "Заречная", ЗРУ - 6 кВ, 1 сш, <b>яч. 8</b>	ТВ-35/10 Кл.т.3.0.; Ктт=300/5 Фаза «А» Зав.№ 2578 Фаза «С» Зав.№ 2588	ЗНОМ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № <b>0803115258</b>	03-00	276,50	86,96	6,59	24,84	25,23	26,22
					09-00	648,05	346,97	6,36	62,80	64,21	65,86
					18-00	401,52	197,09	6,48	37,38	37,64	39,13
9	ПС 35/6 кВ "Заречная", ЗРУ - 6 кВ, 1 сш, <b>яч. 20</b>	ТВ-35/10 Кл.т.3.0.; Ктт=300/5 Фаза «А» Зав.№ 2745 Фаза «С» Зав.№ 33489	ЗНОМ-35 Кл.т.05; Ктт=35000/100 Зав.№	СЭТ-4ТМ.03.01 Кл.т. 0,5S/1,0 Зав. № <b>0803111010</b>	03-00	36,45	33,85	6,46	3,25	4,93	4,63
					09-00	185,42	141,93	6,22	17,28	21,46	22,63
					18-00	30,92	27,98	6,35	3,15	3,92	3,74

Директор ООО "ГПП"



В.А. Сидоров

Значение нагрузок присоединений, включенных в График временного отключения на 20/17/2018 гг., за замерный день 20.12.2017 г.  
 ООО "Главные понизительные подстанции"

Наименование подстанции	Наименование присоединения	Время замера																							
		0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
ПС 35 кв "Заречная"	яч. №2	4,68	4,68	4,9	4,9	5,09	5,09	10,4	10,4	13,78	13,78	5,56	5,56	4,29	4,29	4,25	4,25	4,63	4,63	4,49	4,49	4,61	4,61	4,55	4,55
ПС 35 кв "Заречная"	яч. №24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПС 110/10 кв "УМЗ"	яч. №1	32	32	32	32	32	32	32	32	95	95	97	25	80	100	90	100	45	35	32	32	32	32	32	32
ПС 110/10 кв "УМЗ"	яч. №3	35	35	35	35	40	45	50	50	90	90	100	50	100	90	70	70	90	60	60	60	60	55	50	50
ПС 110/10 кв "УМЗ"	яч. №6	63	64	64	64	64	64	64	64	180	180	200	100	210	210	210	190	110	89	89	89	89	85	85	85
ПС 110/10 кв "УМЗ"	яч. №7	10	10	10	10	10	10	10	10	30	35	35	15	200	40	35	25	10	10	10	10	10	10	10	10
ПС 110/10 кв "УМЗ"	яч. №30	20	20	20	20	20	20	20	20	60	85	80	30	70	45	40	35	20	20	20	20	20	20	20	20
ПС 110/10 кв "УМЗ"	яч. №43	15	15	15	15	15	15	15	15	150	135	135	40	130	120	110	60	60	35	10	10	10	10	10	10
ПС 110/10 кв "УМЗ"	яч. №48	15	15	15	15	15	15	15	15	30	40	50	50	50	70	70	50	40	10	10	10	10	10	10	10
ПС 35 кв "Красный Гудер"	яч. №4	11,27	10,94	10,40	10,36	12,21	13,30	16,18	15,36	14,12	14,11	12,97	13,67	15,12	13,53	13,77	14,95	17,00	19,36	18,26	19,18	18,34	15,97	12,43	11,61
ПС 35 кв "Красный Гудер"	яч. №10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПС 35 кв "Красный Гудер"	яч. №12	14,09	13,81	19,70	14,23	19,25	17,08	23,20	23,56	29,99	21,09	28,21	28,03	28,64	18,97	19,75	19,55	23,99	26,67	25,35	25,67	23,12	23,36	14,82	18,68



Директор ООО "ТПП"

В.А. Сидоров